

Puerta PLUS EI120

Clasificación EN 13501-2

EI₂120

Tipología

1 hoja



Ensayo Fuego EN 1634-1

CTE DB SI

Acorde a los requisitos establecidos en Documento Básico Seguridad contra Incendios del Código Técnico de la Edificación.

Informe de Ensayo

APPLUS 19/18586-32-2 M1

Informe de Extensión

APPLUS 19-20609-1807 y -1808

Informe Clasificación

APPLUS 19/20609-1809

Puerta Batiente metálica cortafuego en 1 hoja de ALFATORRES modelo EI PLUS EI₂120 C5.

Ensayada según la Norma UNE-EN 1634-1 y clasificada según la Norma UNE EN 13501-2 como resistente al fuego **EI₂120**. La hoja está realizada en chapa de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y rellena de lana de roca de alta densidad y materiales cálcicos laminados para un espesor total de 78 mm.

Marco/Cerco plegado de acero galvanizado de 1.5 mm reforzado mediante ángulo interior para conferir una rigidez extraordinaria.

Dispone de 3 bisagras soldadas al marco con rodamiento a bolas de fabricación propia con Marcado CE y grado 13 que permiten sobrecargas superiores a los 300 KG y cargas dinámicas de 120 KG durante 200.000 ciclos por cada unidad de bisagra.

Sistema de juntas realizadas con material intumescente en base grafito para obtener los mejores resultados en la integridad física delante del fuego.





Sistema de 3 anclajes anti palanca realizados en acero soldados al marco de la puerta en el lateral de bisagras.

Homologada al fuego y la durabilidad con una gran variedad de barras anti pánico, diversos dispositivos cierrapuertas, selector de cierre y retenedores electromagnéticos mediante Informes de Extensión realizados por Applus.

Ficha Técnica
Producto Cortafuego

Puerta EI PLUS120

DETALLES Y MEDIDAS



Detalle marco

